



МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Державний департамент
пожежної безпеки

01024, м.Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. 291-33-49, факс 226-35-08

« 13 » 09 2002 р. № 12/6/3212

На № _____ від _____



Розглянувши надані матеріали та беручи до уваги результати випробувань УкрНДІПБ МВС України (протокол № 102/1Ц-2001 від 27.06.2002р.), Державний департамент пожежної безпеки МВС України не заперечує проти застосування в будівництві на території України гідроізоляційного покрівельного бітумно-полімерного матеріалу "АКВАІЗОЛ", виробництва Харківського з-ду "АКВАІЗОЛ", при влаштуванні плоскої покрівлі без додаткового шару гравію, за умови укладання його на негорючу поверхню.

Заступник начальника



П.Ф.Борисов