



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Ген. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.02.2012р.

№ 05.03.02-04/ 10737

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні, ті, що наплавляються, торговельних марок «АКВАІЗОЛ» та «РУБЕРІТ» за ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 26.82.12.530; УКНД – 91.20.30

(код за ДКПП, код за УКНД артикула)

будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «АКВАІЗОЛ», Україна, 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірка, вул. Свердлова, 47-Б, тел.: (057) 783-71-20, код ЄДРПОУ: 31466053

(орган, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «АКВАІЗОЛ», Україна, 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірка, вул. Свердлова, 47-Б, тел.: (057) 783-71-20, код ЄДРПОУ: 31466053

(названі експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняна продукція

(для про контракти на поставку об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

об'єкт повинен відповідати наступним критеріям щодо безпеки для здоров'я людини: вміст формальдегіду в повітрі робочої зони не більше 0,5 мг/м³; фенолу – 0,3 мг/м³; стиролу – 30/10 мг/м³; вуглеводнів аліфатичних насичених (в перерахунку на С) – 300 мг/м³ згідно вимог нормативного документу ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; вміст формальдегіду в атмосферному повітрі населених місць не більше 0,035 мг/м³; фенолу – 0,01 мг/м³; стиролу – 0,04 мг/м³; вуглеводнів насичених (в перерахунку на С) – 1,0 мг/м³ згідно вимог нормативного документу ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)"; ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк *кг-1 згідно вимог нормативних документів НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», МР 6.6.1.6.2.-160-2007 «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

застосування згідно інструкцій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні, ті, що наплавляються, торговельних марок «АКВАІЗОЛ» та «РУБЕРІТ» за ТУ У В.

2.7-26.8-25178147-001:2010, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з інструкцією виробника.
повинна бути надана етикетка.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010 «Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні ті, що наплавляються»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю на кордоні не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю при митному оформленні не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вміст формальдегіду в повітрі робочої зони не більше 0,5 мг/м³; фенолу – 0,3 мг/м³; стиролу – 30/10 мг/м³; вуглеводнів аліфатичних насичених (в перерахунку на С) – 300 мг/м³ згідно вимог нормативного документу ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 574-00-63

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 446 від 13.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Полька Н.С.